



CODICE ARERA	ANNO RAPPORTO	MESE RAPPORTO	MONITORAGGIO PRESSIONE DI ESERCIZIO RETI DISTRIBUZIONE GAS BASSA PRESSIONE				
I902A	2023	NOVEMBRE	Norma UNI/TR 11631:2016 Medie delle pressioni al quarto orario giornaliero nei punti di misura individuati				

CODICE	IMPIANTO	PRESSIONE MIN	CODICE PUNTO MIN	DATA E ORA PRESSIONE MIN	PRESSIONE MAX	CODICE PUNTO MAX	DATA E ORA PRESSIONE MAX
I902A	BELLANTE	16,3	M.03-BE-SN:493	29/11/2023 11:09	30,1	M.03-BE-SN:493	04/11/2023 02:40

CODICE	CODICE PUNTO	INDIRIZZO	CIVICO	COMUNE	ISTAT	PARTE IMPIANTO	PRESSIONE MEDIA MESE
I902A	M.01-BE-SN:490	Via Don Luigi Sturzo	10	BELLANTE	067006	IMPIANTO DI DERIVAZIONE DI UTENZA PARTE AEREA	22,9
I902A	M.02-BE-SN:494	Via Capo Di Monte	56	BELLANTE	067006	IMPIANTO DI DERIVAZIONE DI UTENZA PARTE AEREA	24,1
I902A	M.02-BE-SN:495	B.go Trinita	74	BELLANTE	067006	IMPIANTO DI DERIVAZIONE DI UTENZA PARTE AEREA	22,4
I902A	M.03-BE-SN:493	Via Della Madonna	137	BELLANTE	067006	IMPIANTO DI DERIVAZIONE DI UTENZA PARTE AEREA	22,4
I902A	M.04-BE-SN:496	F.ne Villa Penna Via Case Sparse	20	BELLANTE	067006	IMPIANTO DI DERIVAZIONE DI UTENZA PARTE AEREA	25,3
I902A	M.05-BE-SN:492	Villa Ardente	999	BELLANTE	067006	IMPIANTO DI DERIVAZIONE DI UTENZA PARTE AEREA	23,6
I902A	M.06-BE-SN:491	F.ne San Mauro	9999	BELLANTE	067006	IMPIANTO DI DERIVAZIONE DI UTENZA PARTE AEREA	25,5



CODICE ARERA	ANNO RAPPORTO	MESE RAPPORTO	MONITORAGGIO PRESSIONE DI ESERCIZIO RETI DISTRIBUZIONE GAS BASSA PRESSIONE				
I902B	2023	NOVEMBRE	Norma UNI/TR 11631:2016 Medie delle pressioni al quarto orario giornaliero nei punti di misura individuati				

CODICE	IMPIANTO	PRESSIONE MIN	CODICE PUNTO MIN	DATA E ORA PRESSIONE MIN	PRESSIONE MAX	CODICE PUNTO MAX	DATA E ORA PRESSIONE MAX
I902B	COLONNELLA	14,6	M.07-CL-SN:498	27/11/2023 19:11	30,7	M.07-CL-SN:499	11/11/2023 00:43

CODICE	CODICE PUNTO	INDIRIZZO	CIVICO	COMUNE	ISTAT	PARTE IMPIANTO	PRESSIONE MEDIA MESE
I902B	M.07-CL-SN:498	C.da Riomoro	56	COLONNELLA	067019	IMPIANTO DI DERIVAZIONE DI UTENZA PARTE AEREA	21,1
I902B	M.07-CL-SN:499	C.da Giardino	4	COLONNELLA	067019	IMPIANTO DI DERIVAZIONE DI UTENZA PARTE AEREA	24,5
I902B	M.08-CL-SN:497	C.da San Martino	84	COLONNELLA	067019	IMPIANTO DI DERIVAZIONE DI UTENZA PARTE AEREA	25,8
I902B	M.08-CL-SN:500	C.da San Martino	9999	COLONNELLA	067019	IMPIANTO DI DERIVAZIONE DI UTENZA PARTE AEREA	20,7
I902B	M.09-CL-SN:489	C.da Civita	21	COLONNELLA	067019	IMPIANTO DI DERIVAZIONE DI UTENZA PARTE AEREA	23,3
I902B	M.10-CL-SN:505	C.da Vibrata	54	COLONNELLA	067019	IMPIANTO DI DERIVAZIONE DI UTENZA PARTE AEREA	23,6



CODICE ARERA	ANNO RAPPORTO	MESE RAPPORTO	MONITORAGGIO PRESSIONE DI ESERCIZIO RETI DISTRIBUZIONE GAS BASSA PRESSIONE				
I902C	2023	NOVEMBRE	Norma UNI/TR 11631:2016 Medie delle pressioni al quarto orario giornaliero nei punti di misura individuati				

CODICE	IMPIANTO	PRESSIONE MIN	CODICE PUNTO MIN	DATA E ORA PRESSIONE MIN	PRESSIONE MAX	CODICE PUNTO MAX	DATA E ORA PRESSIONE MAX
I902C	CONTROGUERRA	18,8	M.06-CR-SN:488	25/11/2023 19:01	26,4	M.06-CR-SN:488	29/11/2023 03:31

CODICE	CODICE PUNTO	INDIRIZZO	CIVICO	COMUNE	ISTAT	PARTE IMPIANTO	PRESSIONE MEDIA MESE
--------	--------------	-----------	--------	--------	-------	----------------	----------------------

I902C M.06-CR-SN:488 Via Colle Porcino 9999 CONTROGUERRA 067020 IMPIANTO DI DERIVAZIONE DI UTENZA PARTE AEREA 22,1



CODICE ARERA	ANNO RAPPORTO	MESE RAPPORTO	MONITORAGGIO PRESSIONE DI ESERCIZIO RETI DISTRIBUZIONE GAS BASSA PRESSIONE				
I902D	2023	NOVEMBRE	Norma UNI/TR 11631:2016 Medie delle pressioni al quarto orario giornaliero nei punti di misura individuati				

CODICE	IMPIANTO	PRESSIONE MIN	CODICE PUNTO MIN	DATA E ORA PRESSIONE MIN	PRESSIONE MAX	CODICE PUNTO MAX	DATA E ORA PRESSIONE MAX
I902D	NERETO	19,9	M.05-NE-SN:486	25/11/2023 12:02	27,6	M.05-NE-SN:487	01/11/2023 02:21

CODICE	CODICE PUNTO	INDIRIZZO	CIVICO	COMUNE	ISTAT	PARTE IMPIANTO	PRESSIONE MEDIA MESE
I902D	M.05-NE-SN:486	Via XXV Aprile	9999	NERETO	067031	IMPIANTO DI DERIVAZIONE DI UTENZA PARTE AEREA	22,5
I902D	M.05-NE-SN:487	Via Parignano	9999	NERETO	067031	IMPIANTO DI DERIVAZIONE DI UTENZA PARTE AEREA	25,2



CODICE ARERA	ANNO RAPPORTO	MESE RAPPORTO	MONITORAGGIO PRESSIONE DI ESERCIZIO RETI DISTRIBUZIONE GAS BASSA PRESSIONE				
I902E	2023	NOVEMBRE	Norma UNI/TR 11631:2016 Medie delle pressioni al quarto orario giornaliero nei punti di misura individuati				

CODICE	IMPIANTO	PRESSIONE MIN	CODICE PUNTO MIN	DATA E ORA PRESSIONE MIN	PRESSIONE MAX	CODICE PUNTO MAX	DATA E ORA PRESSIONE MAX
I902E	SANT_OMERO	17,2	M.01-SO-SN:477	27/11/2023 07:09	31,2	M.03-SO-SN:484	05/11/2023 23:21

CODICE	CODICE PUNTO	INDIRIZZO	CIVICO	COMUNE	ISTAT	PARTE IMPIANTO	PRESSIONE MEDIA MESE
--------	--------------	-----------	--------	--------	-------	----------------	----------------------

I902E	M.01-SO-SN:477	Via San Migliorato	8	SANT OMERO	067039	IMPIANTO DI DERIVAZIONE DI UTENZA PARTE AEREA	22,7
I902E	M.01-SO-SN:478	Via Casale	18	SANT OMERO	067039	IMPIANTO DI DERIVAZIONE DI UTENZA PARTE AEREA	23,1
I902E	M.01-SO-SN:479	Via San Rocco	13	SANT OMERO	067039	IMPIANTO DI DERIVAZIONE DI UTENZA PARTE AEREA	22,4
I902E	M.01-SO-SN:480	Via Bramante	12	SANT OMERO	067039	IMPIANTO DI DERIVAZIONE DI UTENZA PARTE AEREA	25,0
I902E	M.02-SO-SN:481	Via Lucchesi	7	SANT OMERO	067039	IMPIANTO DI DERIVAZIONE DI UTENZA PARTE AEREA	25,3
I902E	M.02-SO-SN:482	Via dei Sanniti	29	SANT OMERO	067039	IMPIANTO DI DERIVAZIONE DI UTENZA PARTE AEREA	23,5
I902E	M.02-SO-SN:483	Via Santa Scolastica	34	SANT OMERO	067039	IMPIANTO DI DERIVAZIONE DI UTENZA PARTE AEREA	24,3
I902E	M.03-SO-SN:484	Via Colle Capone	4	SANT OMERO	067039	IMPIANTO DI DERIVAZIONE DI UTENZA PARTE AEREA	23,2
I902E	M.04-SO-SN:485	Via Concezione	18	SANT OMERO	067039	IMPIANTO DI DERIVAZIONE DI UTENZA PARTE AEREA	23,6